

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад № 35»

683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 20.
ОГРН: 1024101018556, ИНН 4100018344, КПП 410101001, БИК 043002001,
р/с 40701810700001000001, Отделение Петропавловск-Камчатский,
тел. (4152) 27-69-19, email: mdou-35@pkgo.ru

исх № 33/2 от 22.05.2025

Главному государственному инспектору
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
подполковнику внутренней службы
К.Л. Шендрику
Заведующего
МБДОУ «Детский сад №35»
Тимченко О.М.

Об исполнении Предписания
об устранении нарушений обязательных требований
от 26.06.2024 г. № 2406/002-41/411/ПВПР

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка об исполнении
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности на декоративно-отделочный материал в зальном помещении (ковер, укладываемый в актовом зале поверх покрытий полов), в зальном помещении допущено размещение горючего материала (ковер, укладываемый в актовом зале поверх покрытий полов)	(п.1ч.2ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.6, ст.134, таблица 29 ФЗ РФ от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.25 правил противопожарного режима (утв. постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479 «Об утверждении пожарного режима);	01.06.2025 г.	Исполнено (фото прилагается)
2.	на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности на декоративно-отделочный материал на путях эвакуации (линолеум, укладываемый в	п.1ч.2ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.6, ст.134, таблица 29 ФЗ РФ от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.25 правил противопожарного режима (утв. постановлением	01.06.2025 г.	Исполнено (фото прилагается)

коридоре поверх покрытий полов, а также при входе в детский сад), на путях эвакуации допущено размещение горючих материалов (линолеум укладываемый в коридоре поверх покрытий полов, а также при входе в детский сад)	правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479 «Об утверждении пожарного режима).		
---	--	--	--

Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 35»



Тимченко О.М.