

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад № 35»

683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 20.
ОГРН: 1024101018556, ИНН 4100018344, КПП 410101001, БИК 043002001,
р/с 40701810700001000001, Отделение Петропавловск-Камчатский,
тел. (4152) 27-69-19, email: mdou-35@pkgo.ru

исх № 11 от 09.02.2021

ВрИО начальника ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майору внутренней службы
К.Л. Шендрику
Заведующей
МБДОУ «Детский сад №35»
Тимченко О.М.

Об исполнении Представления

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений в области пожарной безопасности от
02.02.2021 г.

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
1. 10/1/1	Руководителю учреждения обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, а именно – знаки «Ручной извещатель» возле каждого извещателя установленного на объекте	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2021 г.	Исполнено (фото прилагается)
2. 10/1/1	На путях эвакуации из средней группы ковёр надёжно закрепить	п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2021 г.	Исполнено
3. 10/1/1	На объекте защиты у выхода старшей группы огнетушитель расположить в	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	25.02.2021 г.	

Руководитель
Тимченко О.М.

	короб из негорючих материалов	(утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2021	Исполнено (фото прилагается)
4. 10/1/1	Обеспечить в СОУЭ требования по применению текста оповещения СОУЭ, а именно: обеспечить в дошкольном учреждении оповещение только работников учреждения при помощи специального текста, который не должен содержать слова, способных вызвать панику.	п.1 ч.2 ст. 4, ч.1 ст.6 ст.4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 2, п.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.11.2021 г	Подана заявка в ООО «Кадалит»
5. 10/1/1	Обеспечить на объекте знак «Курение и пользование открытым огнём запрещено».	п.11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2021 г.	Исполнено (фото прилагается)
6. 10/1/1	Не допускать на объекте защиты установку приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противоподных дверей. (двери, ведущие из групповых ячеек)	п. 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2021 г	Исполнено (фото прилагается)
7. 10/1/1	Руководителю организации обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.01.2021 г	Исполнено (отчет прилагается)

	взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, отсутствует расчеты категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.131.30 (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости EI 30 (помещение для приготовления пищи)			
8. 10/1/1	Обеспечить на объекте защиты журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 50, п.54, п.60, п.95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2021 г	Исполнено (фото прилагается)

Заведующая
МБДОУ «Детский сад № 35»

Тимченко О.М.