

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче материалов административного дела
по подведомственности

«13» апреля 2017 г.

г. Петропавловск - Камчатский

Я. государственный инспектор г. Петропавловска – Камчатского по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Тимошенко Дарья Игоревна

рассмотрев протокол об административном правонарушении № 72 от «13» апреля 2017 г. и материалы в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35», по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, 20

установил:

в установленный срок до 01.04.2017 г., юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35», расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, 20, нарушило требования действующего законодательства в области пожарной безопасности, не выполнило законное предписание ОНД и ПР по г.Петропавловску-Камчатскому № 114/1/1 от 12.04.2016 г. государственного инспектора г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, об устранении нарушений требований пожарной безопасности, что было установлено при проведении внепланового мероприятия по надзору 13.04.2017 г.,

а именно:

1. Из помещения (средняя группа расположенная на втором этаже здания) класса Ф 1.1 по функциональной пожарной опасности - детские дошкольные учреждения, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек имеется один эвакуационный выход. (ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.1, п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
2. Из помещения (старшая группа расположенная на втором этаже здания) класса Ф 1.1 по функциональной пожарной опасности – детские дошкольные учреждения, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек имеется один эвакуационный выход. (ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.1, п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
3. Из помещения (подготовительная группа расположенная на первом этаже здания) класса Ф 1.1 по функциональной пожарной опасности – детские дошкольные учреждения, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек имеется один эвакуационный выход. (ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.1, п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.1; 29.12 КоАП РФ

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. протокол и материал передать на рассмотрение мировому судье: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максимова, 12.
2. О принятом решении уведомить юридическое лицо – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Детский сад № 35»

(подпись лица, вынесшего определение)

Д.И. Тимошенко
(расшифровка подписи)

(дата, подпись лица, принявшего дело к рассмотрению)

(ФИО)

Копию определения получил(а)

13.04.2017
(дата, подпись)

Захарова Н. А.
(ФРГ)

Копия определения направлена

дата, N почтового отделения и N заказного письма)